



Бр. 26-23  
06.11.2020

До  
ЛС Охрид – МЗ с.Свиништа, МЗ с.Завој, МЗ с.Опеница, МЗ с.Косел и МЗ  
с.Куратица,

**Предмет: Известување**

Во врска со решението ИП-1 бр.26-23 од 31.01.2020г Ве известуваме дека од водоснабдителниот објект сопственост на – МЗ с.Свиништа, МЗ с.Завој, МЗ с.Опеница, МЗ с.Косел и с.Куратица - ЛС Охрид – преку ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид, земена е вода за лабораториска анализа во поглед на хемиската и бактериолошката исправност, при што со лабораториски број 2854,2855,2856,2858 и 2859/2020 од 06.11.2020г констатирано е отсуство на резидуален хлор, а во с.Свиништа и с.Косел микробиолошка контаминација - присуство на E.coli – Истата се забранува за пиење.

Решението ИП-1 бр. 26-23 од 31.01.2020г. останува во сила.



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА  
Жаклина Михајловска



Бр. 26-353  
06.11.2020

До  
ЛС Охрид – МЗ с.Речица

**Предмет: Известување**

Во врска со решението ИП-1 бр.26-353 од 14.08.2020г Ве известуваме дека од водоснабдителниот објект-извор, сопственост на – МЗ с.Речица - ЛС Охрид – преку ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид, земена е вода за лабораториска анализа во поглед на хемиската и бактериолошката исправност, при што со лабораториски број 2857/2020 од 06.11.2020г констатирана е микробиолошка контаминација - присуство на E.coli и Ентерооки – Истата се забранува за пиење.

Решението ИП-1 бр. 26-353 од 14.08.2020г. останува во сила.



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА  
Жаклина Михајловска